

УТВЕРЖДАЮ
 Директор ГАОУ СПО ТЭТ
 П.Е.Калашников
 «30» 10 2014 г.



**План мероприятий
 по исполнению пунктов предписания Ростехнадзора**

№ п/п	Мероприятия	Пункт предписания	Отметка об исполнении	Сроки	Ответственный	Примечание
1.	Определить ответственного за электрохозяйство из числа руководителей и специалистов	№ 08-428-10-14-165-К (1)	<i>Выполнено</i>	15.03.2015	Жданович Р.Е.	
2.	Утвердить акты разграничения сетей по имущественной (балансовой) принадлежности и эксплуатационной ответственности с энергоснабжающей организацией	№ 08-428-10-14-165-К (2)	<i>Выполнено</i>	15.03.2015	Жданович Р.Е.	
3.	Составить распорядительный документ, утвержденный руководителем, определяющий лиц из числа оперативно-ремонтного персонала, которым поручено вести наблюдение за работой средств измерений и учета электрической энергии.	№ 08-428-10-14-165-К (3)	<i>Выполнено</i>	15.03.2015	Жданович Р.Е.	
4.	Провести ремонт помещения электрощитовых учебного	№ 08-428-10-14-165-К (4)	<i>Выполнено</i>	15.03.2015	Жданович Р.Е.	

	корпуса					
5.	Обеспечить обучение и проверку знаний (аттестация) по «Правилам технической эксплуатации тепловых энергоустановок»	№ 08-428-10-14-165-К (6)	<i>Выполнено</i>	15.01.2015	Жданович Р.Е.	
6.	Переделать должностные инструкции ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок на руководящего работника, согласно требованиям ПТЭТЭ	№ 08-428-10-14-165-К (7)	<i>Выполнено</i>	15.01.2015	Жданович Р.Е.	
7.	Назначить должностное лицо, замещающее ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок предприятия	№ 08-428-10-14-165-К (8)	<i>Выполнено</i>	15.01.2015	Жданович Р.Е.	
8.	Обеспечить своевременное проведение периодических (не реже 1 раз в 5 лет) режимно-наладочных испытаний тепловых сетей, теплопотребляющих установок (системы теплопотребления), предусматривающих теплотехнические испытания и инструментальные измерения по методикам и программам, согласованным специализированными организациями в органах государственного	№ 08-428-10-14-165-К (9)	<i>Выполнено</i>	15.04.2015	Жданович Р.Е.	

	энергетического надзора					
9.	Представить: - перечень тепловых энергоустановок (системы теплоснабжения), на которых планируется провести в 2014-2015 г.г. режимно-наладочные испытания	№ 08-428-10-14-165-К (10)	<i>выполнено</i>	15.01.2015	Жданович Р.Е.	
10.	Представить эксплуатационные инструкции, содержащие описание порядка проведения испытаний оборудования (опрессовки, промывки и др. проводимых в процессе эксплуатации работ)	№ 08-428-10-14-165-К (11)	<i>выполнено</i>	15.01.2015	Жданович Р.Е. Кудашова Ю.А.	
11.	Обеспечить разработку мероприятий по снижению расхода энергетических ресурсов (тепловой энергии и теплоносителя), в том числе предусматривающих реконструкцию и модернизацию тепловых энергоустановок (не утвержден конкретный план ОТМ по экономии энергоресурсов на 2014-2015 г.г.)	№ 08-428-10-14-165-К (12)	<i>выполнено</i>	15.01.2015	Жданович Р.Е.	
12.	Смонтированная система вентиляции не соответствует проекту, строительномонтажные работы не соответствуют требованиям действующих норм и стандартов строительства:	№ 08-428-10-14-165-К (13)		15.04.2015	Жданович Р.Е.	

	система вентиляции не обеспечивает проектный воздухообмен, отсутствуют воздушники, отключающая арматура на входе и выходе теплоносителя, крышные вентиляторы, линии электро- и теплоснабжения, не обеспечена герметичность между калориферами и наружными ограждениями					
--	---	--	--	--	--	--

Ознакомлены:

Жданович Р.Е.

Кудашова Ю.А.